

MOSODA

VENTILLÁTOR
VÉDELMÉRE

2,0

+9,00

+8,60

+7,30

+2,85

MEGLEVŐ
MEGMARADÓ
LEVEZETŐ

ÚJ
LEVEZETŐ

ÚJ
LEVEZETŐ

JELMAGYARÁZAT:



1,0-es felfogórúd, betontalpas rögzítéssel



Falhoronyba sülyesztett levezető Ø10 tűzihorganyzott köracélból



Flefogóösszekötő Ø10 tűzihorganyzott köracélból attikára rögzítve



Betonalpfödélő Ø10 tűzihorganyzott köracélból

Megjegyzés:


Kivitelezés során a vonatkozó előírásokat, szabványokat maradéktalanul be kell tartani!

MEGJEGYZÉS:

Feszültség: 3+N~400/230V
Érintésvédelem: TN

AZ ÉPÜLETRÉSZ BESOROLÁSA (MSZ 274):
R2-M2-T5-K1-S2

VILLÁMHÁRÍTÓ FOKOZATA (MSZ 274):
V2c(V3c)-L3b-F3/r-B0



1 egység 1m

Mód. jele	Mód. ideje	Módosítás tartalma
Munka megnevezése: MOSONMAGYARÓVÁR IDŐSEK OTTHONA KONYHABŐVÍTÉS 9200, MOSONMAGYARÓVÁR SOPRONI U. 65., HRSZ.: 2755		Építtető: Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás 9200, Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.
Terv megnevezése: KONYHABŐVÍTÉS VILLÁMVÉDELME		Terv: KIVITELI
Tervező: Gráczol Balázs V, Vn /08-1138		Tervező és Szolgáltató Kft. graczol.balazs@electrob.hu
Szerkeztő:		Dátum: 2018.01.29.
Egyeztetette:		Méretarány: M 1:100
Egyeztetette:		Rajzszám: Ge-12
Egyeztetette:		Egyeztetette: